
2.7. Не допускать прокладки и эксплуатации воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями.

2.8. Обеспечить исправность и своевременное техническое обслуживание, и ремонт наружного освещения.

2.9. Обеспечить хранение вышедших из строя люминесцентных ламп и других источников, содержащих ртуть, в упакованном состоянии и в специальном помещении, а также периодический вывоз для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.

2.10. Контролировать исполнение сотрудниками требований пожарной безопасности, установленных инструкцией по электробезопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий

3

Д.Л.Цолоева



РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

ГІАЛГІАЙ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №2 Г. МАГАС «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

ПРИКАЗ

г. Магас

№ 11

« 11 » 11 2022г

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА
ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО

В целях выполнения требований норм и правил пожарной безопасности, Правил устройства электроустановок, обеспечения контроля за своевременностью выполняемых работ по ремонту (монтажу, реконструкции и т.п.), обеспечения мероприятий по техническому обслуживанию силового, технологического и осветительного оборудования, установленного в здании детского сада, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за электрохозяйство в здании детского сада возложить на Ж.Х. Киева
2. При эксплуатации электрооборудования обеспечить выполнение следующих мероприятий:
 - 2.1. Соблюдать и обеспечивать выполнение норм и правил устройства электроустановок при обслуживании, монтаже, капитальном ремонте и реконструкции.
 - 2.2. Следить за техническим состоянием, работоспособностью силового и осветительного оборудования, установленного в здании.
 - 2.3. Обеспечить соблюдение графиков технического обслуживания силового и осветительного оборудования и планово-предупредительного ремонта. Завести журналы учета неисправности электрооборудования и технического обслуживания и своевременно заполнять их.
 - 2.4. Проводить замеры сопротивления изоляции и заземляющего контура силового и осветительного оборудования, установленного в здании. Результат проверок оформлять соответствующим актом.
 - 2.5. Следить за исправным состоянием световых указателей «Выход», а в случае выявления неисправности немедленно принимать меры по их устранению.
 - 2.6. Следить за обесточиванием электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствуют работники, за исключением дежурного освещения и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.