

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Д.Л.Цолоева
02.09.2022 г.

Инструкция
о действиях персонала детского сада
при возникновении пожара

№ п/п	Действия персонала	Порядок исполнения	Должность и фамилия исполнителя
1.	Вызов пожарной команды.	Звонить «01» по телефону, установленному в кабинете заведующего, в коридоре. Сообщить: « <i>В детском саду пожар. Адрес: улица Д.Мальсагова 54, дом 1. Горит в _____ . Сообщил _____</i> »	Сотрудник первый обнаруживший пожар.
2.	Открывание наружных дверей.	Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у входов. Всех выходящих из здания направлять к месту сбора.	Воспитатели групп
3.	Оповещение о пожаре.	Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре», находящейся в помещении контрольно-пропускного пункта.	
4.	Эвакуация воспитанников.	Объявить воспитанникам: «В связи с тем, что было сейчас объявлено по радиосети, необходимо покинуть детский сад. Прошу соблюдать порядок и следовать к лестнице». Показать направление движения: к наиболее надежной незадымляемой лестнице, предварительно проверив наличие внутри нее подпора воздуха (при открытии двери входа на лестницу требуется значительное усилие, из нее с большой скоростью вырывается воздух, находящийся в лестничной клетке под давлением). После выхода людей плотно закрыть двери помещений, двери обеих лестничных клеток. В случае необходимости принять меры к спасению людей не успевших эвакуироваться.	Воспитатели, помощники воспитателя.

5.	Встреча пожарной команды.	<p>Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации воспитанников.</p>	Заведующий детского сада, заместитель директора по АХЧ
6.	Тушение пожара.	<p><i>Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • подвести огнетушитель к очагу пожара; • повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости); • при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его); • направлять струю порошка на внутреннюю сторону борта емкости (порошок, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать порошком всю горящую поверхность. <p>Запрещается использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением, более 1000 В.</p> <p><i>Порядок приведения в действие огнетушителя марки ОУ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара; • повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости); • во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) нельзя брать рукой за раструб, во избежание обморожения. 	Работники, не принимающие участие в эвакуации детей
7.	Эвакуация имущества.	Эвакуировать в первую очередь документы из кабинета заведующего	Заведующий, заместитель директора по АХЧ